



# ASOCIAȚIA REGIONALĂ PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DIN BAZINUL HIDROGRAFIC SOMEȘ-TISA

Str. Unirii, nr.3 , Zalău, Sălaj, România, 450047, Cod fiscal: 15591479  
Telefon/fax: 0260 – 660525, e-mail: office@arst.ro, www.arst.ro

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea cotei corespunzătoare pierderilor justificate de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare ale Companiei de Apă Someș S.A. pentru anul 2020.

Adunarea Generală a Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, întrunită în ședință la data de 02.12.2021, având în vedere:

- Avizul nr.913366/09.09.2021 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se aprobă cota corespunzătoare pierderilor justificate de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare ale Companiei de Apă Someș S.A. pentru anul 2020, conform Avizului nr.913366/09.09.2021 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice

**Art.2.** Avizul nr.817831/08.01.2021 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice constituie anexă la prezenta hotărâre și face parte integrantă din aceasta.

**Art.3.** Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Membrii Asociației;
- Compania de Apă Someș S.A.;

**PREȘEDINTE**

**Dinu Iancu Sălăjanu**



## ASOCIAȚIA REGIONALĂ PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DIN BAZINUL HIDROGRAFIC SOMEȘ-TISA

Str. Unirii, nr.3 , Zalău, Sălaj, România, 450047, Cod fiscal: 15591479  
Telefon/fax: 0260 – 660525, e-mail: office@arst.ro, www.arst.ro

### EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Adresa nr. 40909/23.09.2021, Operatorul Regional Compania de Apa Somes SA ne comunica Avizul nr.913366/09.09.2021 al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice si solicita Asociatiei aprobarea cotei corespunzatoare pierderilor justificate de starea tehnica a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare ale Companiei de Apa Somes S.A. pentru anul 2020.

Conform bilantului apei potabile, pe perioada anului 2020, Compania de Apa Somes S.A. a inregistrat pe cele trei sisteme zonale de alimentare cu apa Cluj, Salaj si Huedin un volum fizic de apa care nu aduce venituri de 29.286.776 m<sup>3</sup>/an, ceea ce reprezinta un procent de 44,51% din totalul volumului de apa cumparat de Operator. Aceste pierderi nu includ pierderile comerciale de apa.

Avand in vedere Avizul emis de ANRSC, propunem dezbaterea si luarea unei hotarari de catre AGA cu privire la cota corespunzatoare pierderilor justificate de starea tehnica a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare ale Companiei de Apa Somes S.A. pentru anul 2020.

ADMINISTRATOR PUBLIC

Septimiu-Cătălin Țurcaș